

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за III квартал 2014 г.

Установленная тепловая мощность	4,8 Гкал/час
Присоединенная тепловая нагрузка	2,2 Гкал/час
Выработка тепловой энергии за 3 квартал 2014 г.	0,386 тыс. Гкал
Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям	всего - 0,007 тыс. Гкал по приборам учета – 0,004тыс. Гкал расчетным методом – 0,003 тыс. Гкал
Технологические потери при передаче по теплосетям	15 %
Протяженность магистральных сетей	1,56 км
Протяженность разводящих сетей	0,6 км
Количество котельных	1
Количество тепловых пунктов	4
Среднесписочная численность основного производственного персонала	23 человека
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии	190,7 кг.у.т./Гкал
Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии	40кВт
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии	2,9 м ³ /Гкал
Технические возможности для подключения других потребителей	----